



Az MSZ EN 62305-3 szabvány szerinti  
60 m sugarú érintő gömb

Az MSZ EN 62305-3 szabvány szerinti  
60 m sugarú érintő gömb

Levezető padlástérben  
25 x 4 hg laposacél

Levezető padlástérben  
25 x 4 hg laposacél

Levezető torony belső falán  
25 x 4 hg laposacél

Levezető torony belső falán  
25 x 4 hg laposacél

1m magas felfogó rúd  
átm 16 hg. köracél

1m magas felfogó rúd  
átm 16 hg. köracél

potenciál kiegyenlítő összekötés  
cserép alatt  
átm 8 hg, köracél

potenciál kiegyenlítő összekötés  
cserép alatt  
átm 8 hg, köracél

Levezető cserép alatt  
25 x 4 hg laposacél

Levezető cserép alatt  
25 x 4 hg laposacél

Levezető 25x4 hg laposacél  
falburkolat alatt

Levezető 25x4 hg laposacél  
falburkolat alatt

vizsgáló összekötő  
+1,5m-en

vizsgáló összekötő  
+1,5m-en

átm 10 hg köracél földben  
potenciál kiegyenlítő összekötés

Villámvédelmi  
földelés  
R = 10 ohm

Villámvédelmi  
földelés  
R = 10 ohm

A tervezett LPS IV fokozatú

<div>Elektromos tervező:</div> <div><div><div></div><div>FÉNYESVÖLGY KFT.</div></div><div>3535 MISKOLC, FÉNYESVÖLGYI ÚT 13 Tel.: 46 / 532-555 Mobil: 30 / 93-55-579 E-mail: fenyesselvolgy@gmail.com</div></div> <div>Münnich Zoltán ügyvezető</div>	<div>Építész: Egerszög Református Egyházközség 3757 Egerszög, Béke út 36. Képviseli: Nt. Szabó Péter</div>	<div>Dátum</div> <div>2017 szeptember</div> <div>Rajz Száma</div> <div>V-5</div>
	<div>Generál tervező:</div> <div>Hadas Építész Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi János u. 13. Rudolf Mihály építész</div>	<div>Kód:</div> <div>Lépték</div> <div>1:100</div>
	<div>Jelen terv a FÉNYESVÖLGY Kft. szellemi tulajdona szerzői jogvédelem alá tartozik!</div>	<div>Munka neve:</div> <div>Egerszögi Református Templom külső rekonstrukciója több funkció közösségi tér létrehozására, fejlesztése, energetikai korszerűsítése Egerszög, Hrsz: 103 kiviteli terv</div> <div>Rajz címe:</div> <div>VILLÁMVÉDELEM NÉZETI TERVE 3</div>